

Grundlagen für die Ergebnisinterpretation in Anlehnung an die Empfehlung der DGHM (1989) und an die DIN 1946 Teil 4 für endständige Schwebstofffilter in Raumklasse 1

Partikelbelastung in der Zuluft

Filterklasse	Richtwert (Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$)	Grenzwert (Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$)
S	4000 Partikel/m ³	10000 Partikel/m ³

Mikrobielle Luftreinheit der Zuluft

Filterklasse	Richtwert	Grenzwert
S	4 KBE/m ³	10 KBE/m ³

Erstellt von	Geprüft von	Freigegeben von/am	Seite
Adolf, Tanja	Schwierzeck, Vera (inhaltlich) Adolf, Tanja (formal)	Schwierzeck, Vera am 26.04.2022	1 von 1